



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru) ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147  
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденсольд



Экспертное заключение

№ 4299-6 от « 03 » 12 2013 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «Минеральная Вата» (юр. адрес: Московская обл, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д.48а) № 4299 от 06.11.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) панелей звукопоглощающих Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- спецификация производителя,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 6704 от 20.11.2013 г.

Экспертиза документации.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC предназначены для устройства подвесных потолков в общественных, административных и промышленных зданиях, в т.ч. на предприятиях пищевой промышленности, в ЛПУ с сухим режимом, детских дошкольных и образовательных учреждениях. Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC не используются в помещениях, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC выпускаются предприятием «ROCKWOOL POLSKA SP.Z O.O.» (РОКВУЛ ПОЛЬСКА СП.З О.О.) по адресу: ul.Kwiatowa 14, Pl-66-131 Cigacice, Poland (Польша).

**Сведения об использовании.** Применение панелей должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия-

изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Панели транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Сведения о мерах безопасности.** При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

**Требования к упаковке.** Упаковка панелей в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя.

### Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца панели звукопоглощающей Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC.

### Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив
Удельная эффективная активность природных радионуклидов 42,9 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов	
Токсикологические исследования:	
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):	
Т-40 гр.С	
	ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол менее 0,005	не более 0,1
Ксилол 0,0063	не более 0,2
Толуол менее 0,005	не более 0,6
Фенол менее 0,001	не более 0,003
Формальдегид 0,009 ± 0,0018	не более 0,01
Этилбензол менее 0,005	не более 0,02
Метанол менее 0,005	не более 0,5
Интенсивность запаха 1 балл	2 балла

### Заключение.

Панели звукопоглощающие Rockfon из минеральной (каменной) ваты для подвесных потолков ARTIC соответствуют требованиям Раздела 6 Главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

  
подпись

Хоштария Н.В.  
Ф.И.О.